

AG_BAUGESETZGEBUNG Immissionen einer privaten Küchenabluftanlage (Dampfabzug) vom 10. Juni 2014

Ag Baugesetzgebung, 2014-06-10, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ag_baugesetzgebung_Immissionen_einer_privaten_K_chenabluftanlage__Dampfabzug_

FR: AG_BAUGESETZGEBUNG Immissionen einer privaten Küchenabluftanlage (Dampfabzug)
du 10 juin 2014

IT: AG_BAUGESETZGEBUNG Immissionen einer privaten Küchenabluftanlage (Dampfabzug)
del 10 giugno 2014

Regeste

– Lärmrechtliche Beurteilung (Erw. 3) – Geruchsmissionen aus privater Küchenabluft gelten nicht als übermässig (Erw. 4.2). – Vorsorgliche Massnahmen zur Reduktion der Küchengerüche von Ein- und Doppelfamilienhäusern in üblichen Überbauungssituationen sind unverhältnismässig. Es kann weder ein Ausstoss der Emissionen über Dach (Art. 6 Abs. 2 LRV) verlangt noch eine andere Vorgabe zur Austrittsstelle der Küchenabluft gemacht werden (Erw. 4.2–4.4).

Volltext

Aargau Entscheidsammlung Baugesetzgebung 10.06.2014 Argovie Entscheidsammlung Baugesetzgebung 10.06.2014 Argovia Entscheidsammlung Baugesetzgebung 10.06.2014

– Lärmrechtliche Beurteilung (Erw. 3) – Geruchsmissionen aus privater Küchenabluft gelten nicht als übermässig (Erw. 4.2). – Vorsorgliche Massnahmen zur Reduktion der Küchengerüche von Ein- und Doppelfamilienhäusern in üblichen Überbauungssituationen sind unverhältnismässig. Es kann weder ein Ausstoss der Emissionen über Dach (Art. 6 Abs. 2 LRV) verlangt noch eine andere Vorgabe zur Austrittsstelle der Küchenabluft gemacht werden (Erw. 4.2–4.4).

Aargau Entscheidsammlung Baugesetzgebung Argovie Entscheidsammlung Baugesetzgebung Argovia Entscheidsammlung Baugesetzgebung

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.